

Elkontrollen

Rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon

Brannforebyggende Elkontroll NEK 405-2



Dal Elektriske AS

Telefon: 63 92 20 50

Elektroinstallatør	
Firma/Navn:	Dal Elektriske AS
Kontaktperson:	Burås Hjalmar
Adresse:	Folkeparken 2
Postnr/Sted:	2072 Dal
Telefon:	63922050
E-post:	firmapost@dal-el.no

Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	Fuglerudtunet Borettslag
Kontaktperson:	Liv Wenger
Adresse:	Kornett Rasmussens veg
Postnr/Sted:	2070 Råholt
Telefon/Mobil:	40313893 41840306
E-post:	Liv-we@online.no

Ordre	
Ordrenummer:	72920

Kunde	
Kundenummer:	10078

Anleggsadresse			
Anleggssted:	Fuglerudtunet Borettslag 26		
Adresse:	Kornett Rasmussens veg 28		
Postnr/Sted	2070	RÅHOLT	Boligmappenr.:

Anlegg - Kontaktperson			
<input type="checkbox"/> Eier	<input type="checkbox"/> Bruker	<input checked="" type="checkbox"/> Annet	Telefon: 41840306
Navn:	Fuglerudtunet Borettslag, Liv Wenger		E-post: liv-we@online.no

Anleggsbeskrivelse			
Type anlegg:	Bolighus		Byggeår: 2003
Utført iht:	<input checked="" type="checkbox"/> NEK 400	Utg: 2002	Senere utbedret:
	<input type="checkbox"/> Annet	Beskr:	

Merknader	
Må utbedres omgående:	
Må utbedres innen angitt frist:	
Forslag til forbedringer:	
Frist for utbedring:	Neste periodiske kontroll:

Sjekkpunkt				
Måling/prøving		Kommentar	Verdi	OK
Isolasjonsresistansen på installasjonen	<input checked="" type="checkbox"/>		158 MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatur/Varmgang i fordeling	<input checked="" type="checkbox"/>		26.2 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontinuitet i jordledninger og utjevninger	<input checked="" type="checkbox"/>		Ω	<input checked="" type="checkbox"/>
Jordfeilbryter/jordfeilvarslers/utkobling/lyd	<input checked="" type="checkbox"/>		21	<input checked="" type="checkbox"/>
Overgangsmotstand til jord	<input checked="" type="checkbox"/>		Ω	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk utkobling	<input checked="" type="checkbox"/>	Målt i stikk garasje, 10A b-kar.	115 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Gulv- og veggresistans	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Andre målinger	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
SELV, PELV og elektrisk adskillelse	<input checked="" type="checkbox"/>		MΩ	<input type="checkbox"/>

Elkontrollen

Rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon

Brannforebyggende Elkontroll NEK 405-2

Sjekkpunkt			
Sikringsskap		Kommentar	Rettet
Tilgjengelig for ettersyn	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Merking av kurser og utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Defekt utstyr, bunnskruer, sikringsautomater/elementer og rengjøring	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forhold mellom kabler og vern	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Utstyrets kapslingsgrad	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kabelinnføringer	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Tilkoblinger og varmgang	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Overspenningsvern	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke montert	<input type="checkbox"/>
Jording		Kommentar	Rettet
Hovedjord tilkoblet	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Tillegsutjevningsforbindelser	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Jording av stikkontakter og utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Installasjon		Kommentar	Rettet
Bruksendring	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, plugg, motorer med mer	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Utstyrets kapslingsgrad	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Utstyr montert ihht monteringsanvisninger	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Vedlikehold av utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Komfyrstikk uten deksel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabler, ledninger og bevegelige ledninger	<input checked="" type="checkbox"/>	Løse kabler bak komfyr. Løs kabel soverom.	<input checked="" type="checkbox"/>
Branntetting	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Belysningsanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Varmeanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Dokumentasjon på installasjoner utført etter 1999	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Generell betraktning om den faste installasjonens tilstand	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Eventuelt	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Brannvern		Kommentar	Rettet
Brannslukningsutstyr og rømningsveier	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Brannvarslingsanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Informasjon		Kommentar	Rettet
Eier/brukers ansvar	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Samsvarserklæring og dokumentasjon	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Belysning og varme	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kabler og skjøteledninger	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Spesielle hensyn i barnerom	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forsvarlig bruk av forbruksapparater	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Elkontrollen

Rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon

Brannforebyggende Elkontroll NEK 405-2

Informasjon		Kommentar	Rettet
Overspenningsvern	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Jordfeilbryter	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Batteribytte på røykvarsler	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sjekkpunkt			
Generelt		Kommentar	OK
Er bruk av materiell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>



medlem av nelfo


Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.

Gjennomgang og kontroll av den elektriske installasjonen er basert på visuell kontroll, evt. kontrollmålinger, eksisterende dokumentasjon samt oppdragsgivers påvisninger og informasjon. Demontering av utstyr foretas kun ved mistanke om feil/mangler. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler som en normalt aktsom gjennomgang av oppdraget ikke kan avdekke. Kontrollen tilfredsstiller kravene i NEK 405 (krever gyldig sertifikatnummer i signaturfelt).

Kommentarer:

Boligkontroll 405-2.
Ny lysarmatur Wave 900.
Ny lysarmatur Namsen 1200.

Kornett Rasmussens veg 28
Liv Wenger 418 40 306.

Kontrollert av:			
Navn:	Gjøystdal Jonas		
Dato:	17.03.2026	Sertifikat:	804. 26.90
Signatur:			

Rettet av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 72920



Skjema: "NELFO Per. kontr. Bolig NEK405-2: Boligkontroll 405-2"
Spørsmål: Kommentar
Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "NELFO Per. kontr. Bolig NEK405-2: Boligkontroll 405-2"
Spørsmål: Kommentar
Beskrivelse: Løs kabel soverom, Filnavn: img_0001.jpg